

[illegible]

VOLUME BOLLITORE TOTALE	[l]	525
VOLUME ACCUMULO INFERIORE (TECNICO)	[l]	127
VOLUME BOLLITORE SUPERIORE (SANITARIO)	[l]	371
SUPERFICIE SCAMBIATORE PDC	[m2]	4,4
CONTENUTO SCAMBIATORE PDC	[l]	27
PESO A VUOTO	[kg]	156
VALORE IN:	[-]	6
CLASSE ENERGETICA ACCUMULO	[-]	C
MASSIMA PRESSIONE SCAMBIATORE PDC	[bar]	10
MASSIMA PRESSIONE BOLLITORE SANITARIO	[bar]	10
MASSIMA PRESSIONE BOLLITORE TECNICO	[bar]	10
MASSIMA TEMPERATURA SCAMBIATORE PDC	[°C]	95
MASSIMA TEMPERATURA BOLLITORE SANITARIO	[°C]	95
MASSIMA TEMPERATURA BOLLITORE TECNICO	[°C]	96
SPESORE ISOLAMENTO	[mm]	50
DISPERSIONI TERMICHE	[mmh]	2,60
CONDUCIBILITA' TERMICA	[W/mK]	108
ALTEZZA DI RIBATTIMENTO	[mm]	0,024
ALTEZZA CON ISOLAMENTO	[mm]	2080
DIAMETRO CON ISOLAMENTO	[mm]	1980
A - MANICOTTO LATO IMPIANTO	[mm]	760
B - POZZETTO PORTASONDA	[mm]	140
C - POZZETTO PORTASONDA	[mm]	215
E - MANICOTTO LATO IMPIANTO	[mm]	325
F - INGRESSO ACQUA FREDDA SANITARIA	[mm]	1/2"
G - ACQUA FREDDA SCAMBIATORE PDC	[mm]	1/2"
I - POZZETTO PORTASONDA INFERIORE	[mm]	645
L - POZZETTO PORTASONDA SUPERIORE	[mm]	1/4"
M - INGRESSO CALDO SCAMBIATORE PDC	[mm]	1000
N - ATTACCO RICICLO	[mm]	1/2"
O - USCITA ACQUA CALDA SANITARIA	[mm]	755
P - ALTEZZA SERBA ISOLAMENTO	[mm]	1300
Q - MANICOTTO LATO POMPA DI CALORE	[mm]	1/2"
R - RESISTENZA ELETTRICA IN MANICOTTO	[mm]	1/4"
S - MANICOTTO LATO POMPA DI CALORE	[mm]	240
T - RESISTENZA ELETTRICA IN FILANGIA	[mm]	400
U - TERMOMETRO	[mm]	1/4"
V - ANDOLO AL MAGNESIO	[mm]	810
	[mm]	160/230
	[mm]	1/20
	[mm]	1/2"
	[mm]	1900
	[mm]	1/4"

SI RACCOMANDA DI PREVEDERE SOPRA IL BOLLITORE LO SPAZIO NECESSARIO PER LE OPERAZIONI DI ALLACCIAMENTO E MANUTENZIONE DEI COLLEGAMENTI IDRAULICI NONCHÉ PER IL CONTROLLO E LA SOSTITUZIONE DELL'ANDRO AL MAGNESIO.

